

「建築電気設備工事一般仕様書・同標準図 平成 27 年度」正誤表

「建築電気設備工事標準図 AE019 誘導灯 通路誘導灯 JS-ST1-FBF22」(123 ページ)

「摘要」欄に仕様を追加する。

(誤)		(正)	
器 種	摘 要	器 種	摘 要
JS- ST1-FBF22 -C	1. 消防関係法令による通路誘導灯とする。 2. 電池内蔵形とする。 3. 個別制御方式自動点検機能付とする。ただし、A 級は除く。 4. 表示する文字及びシンボルは、打合せによる。 5. 片面、壁直付形とする。 6. 仕様による区分は次のとおりとする。 (1) 末尾に 60 を付した場合は、60 分間定格とする。 (2) 末尾に S を付した場合は、集中制御方式自動点検機能付きとする。	JS- ST1-FBF22 -C	1. 消防関係法令による通路誘導灯とする。 2. 電池内蔵形とする。 3. 個別制御方式自動点検機能付とする。ただし、A 級は除く。 4. 表示する文字及びシンボルは、打合せによる。 5. 片面、壁直付形とする。 6. 仕様による区分は次のとおりとする。 (1) 末尾に 60 を付した場合は、60 分間定格とする。 (2) 末尾に S を付した場合は、集中制御方式自動点検機能付きとする。 7. 防湿形器具とする。
JS- ST1-FBF22 -BL		JS- ST1-FBF22 -BL	
JS- ST1-FBF22 -BH		JS- ST1-FBF22 -BH	
JS- ST1-FBF22 -A		JS- ST1-FBF22 -A	